

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

29 de Abril de 2007

Activación de las alarmas AL-10 (8.1) y (8.2) -de alta concentración de gases tóxicos del aire a sala de control y fallo del sistema de medida de gases tóxicos del aire a sala de control, y aislamiento de la sala de control. Los equipos implicados actuaron correctamente. Tras modificar el sistema durante la recarga se está llevando a cabo un análisis de comportamiento de éste. Durante el proceso de ajuste del sistema, este mismo suceso se volvió a repetir horas después en dos ocasiones, con fecha ya de 30 de abril.