

ISN24H

Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

06 de Julio de 2007

Estando la planta en recarga y con el núcleo descargado, el titular comprueba que el sistema de comunicación ¿dedicado¿ de voz (sistema IP) que les conecta con el CSN no funciona. REE ha restablecido la línea hoy a las 12,59 horas. El resto de las comunicaciones de la central se han mantenido siempre en funcionamiento.