

## ISN24H

### Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

26 de Agosto de 2007

---

Pérdida de conexión del sistema de comunicación "dedicado" de voz (telefonía IP) de la central con la Sala de Emergencias del CSN (SALEM) que, según informó la instalación, pudiera deberse a un fallo en la alimentación eléctrica de dicha línea. Se comprobó el correcto funcionamiento del resto de sistemas redundantes alternativos.