

## ISN24H

### Vandellòs II (Tarragona) - Nivel INES 0

06 de Diciembre de 2007

---

Arranque automático del tren B del sistema de agua enfriada esencial por señal de alta temperatura del sistema de agua enfriada no esencial, debido a un aumento de temperatura de este último, al haber sido parado manualmente para efectuar unos trabajos de sellado en conductos de cables dentro de arquetas de la planta. En todo momento se ha encontrado en servicio el tren A de agua enfriada esencial. Se comprobó el correcto alineamiento del sistema de agua enfriada esencial tras la señal de arranque, y se procedió a parar el tren B arrancado.