

## ISN24H

### Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

14 de Abril de 2007

---

Alineamiento automático del sistema de ventilación de la sala de control de cadena B por actuación espuria del transmisor de radiación. Éste fue revisado, rearmada la señal de alineamiento automático y normalizados los equipos del citado sistema.