

ISN24H

Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

09 de Abril de 2008

Durante operaciones de descontaminación y con la ventilación del edificio de combustible fuera de servicio, se activó la señal de aislamiento del edificio de combustible del tren B por la actuación del transmisor de radiación, al superar éste su punto de tarado. Esta actuación cabía dentro de las previsiones de la operación a realizar y no ha tenido impacto en la planta.