

ISN24H

Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

13 de Octubre de 2008

Se declaran inoperables los trenes A y B de detección de gases tóxicos en sala de control, y se pone en marcha de forma preventiva el sistema de ventilación de emergencia de la sala , debido a la imposibilidad de leer los datos del sistema en el ordenador de proceso por fallo del mismo. Restablecida la señal en el ordenador se normaliza el sistema de funcionamiento de dicha sala.