

## ISN24H

### Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

10 de Mayo de 2008

---

Aislamiento de la ventilación de sala de control debido a la actuación de la alarma de alta radiación por la activación espuria del transmisor de radiación en área 2-TR2602. Se repone el transmisor y se normaliza el alineamiento de la ventilación de la sala de control.