

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

14 de Febrero de 2008

Aislamiento de la ventilación del edificio de combustible debido a la actuación de la señal de alta radiación por la activación espuria del transmisor de radiación asociado al tren A. Tras comprobar el error, se repuso la alarma correspondiente, la señal de aislamiento y se normalizaron los equipos de ventilación afectados.