

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

21 de Noviembre de 2008

Se ha producido un fallo en la estación controladora del Panel de Parada Remota A, lo que ha provocado la apertura de la válvula de control de la línea de carga del sistema de control químico y volumétrico (CVCS). Esto ha provocado un aumento en el nivel del presionador, superando el nivel determinado por las Especificaciones Técnicas. El titular aisló la carga y descarga del CVCS, procedió a cambiar la estación controladora causante del incidente; posteriormente se recuperó el caudal de carga del CVCS y el nivel normal del presionador. La central ha permanecido operando al 100% de potencia. El suceso no ha supuesto riesgo alguno para las personas ni para el medio ambiente.