

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

26 de Julio de 2008

Aislamiento de la ventilación del edificio de Combustible al activarse el tren B del transmisor de radiación TR 2606. La respuesta del sistema de ventilación del edificio de combustible ha sido correcta y conforme al diseño. El titular ha repuesto la señal y ha normalizado el sistema. Además viene registrando de forma continua las señales de estos instrumentos, por lo que se procederá a enviar al fabricante los registros y así facilitar el diagnóstico de su funcionamiento.