

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) – Nivel INES 0

29 de Agosto de 2008

La parte del sistema de extinción de incendios, correspondiente a la extinción por agua, ha estado aislada durante un período de aproximadamente un día y medio, por estar una válvula cerrada durante la realización de trabajos de mejora en el propio sistema. La planta, que se encontraba parada, ha recuperado ya la operabilidad del sistema de extinción de incendios, y el titular procederá a realizar un análisis de la causa raíz del suceso.