

ISN24H

Almaraz I (Cáceres) – Nivel INES 0

08 de Julio de 2009

El titular ha comunicado una subida de nivel en el presionador, durante 17 minutos, por encima de lo establecido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, debido a un fallo en el solenoide de una válvula que ocasionó el cierre indebido de ésta. El titular tiene previsto acometer una parada programada durante el fin de semana para realizar las reparaciones correspondientes. El suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.