CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ISN24H

Almaraz I (Cáceres) – Nivel INES 0

10 de Junio de 2009

El titular notificó una deficiencia en la metodología aplicada para determinar las curvas presión/temperatura que figuran en las especificaciones de funcionamiento y que se emplean para regular el calentamiento y el enfriamiento de la planta, si bien los resultados obtenidos aplicando otros métodos aprobados por la NRC demostraron que las curvas actuales siguen siendo válidas. Este hecho no ha tenido impacto en las personas ni en el medio ambiente.

CORREO ELECTRÓNICO
prensa@csn.es

C / JUSTO DORADO, 11
CP. 28040 MADRID
TEL: 91-346 02 00
FAX: 91 -346 06 66