CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ISN24H

Almaraz I (Cáceres) – Nivel INES 0

30 de Noviembre de 2009

Estando la unidad I en parada por recarga, se produce el arranque automático de un generador diésel y la toma de cargas de acuerdo con el diseño, como consecuencia de una baja tensión provocada por los trabajos que Red Eléctrica Española estaba realizando en la red exterior de la central.

CORREO ELECTRÓNICO
prensa@csn.es

C / JUSTO DORADO, 11
CP. 28040 MADRID
TEL: 91-346 02 00
FAX: 91 -346 06 66