

ISN24H

Almaraz II (Cáceres) – Nivel INES 0

22 de Septiembre de 2009

Arranque automático de las unidades de ventilación de emergencia de sala de control y aislamiento automático de un monitor por la actuación momentánea y espuria de uno de los monitores de radiación. El suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.