CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ISN24H

Almaraz II (Cáceres) – Nivel INES 0

22 de Septiembre de 2009

Arranque automático de las unidades de ventilación de emergencia de sala de control y aislamiento automático de un monitor por la actuación momentánea y espuria de uno de los monitores de radiación. El suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.

CORREO ELECTRÓNICO
prensa@csn.es

C / JUSTO DORADO, 11
CP. 28040 MADRID
TEL: 91-346 02 00
FAX: 91 -346 06 66