CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ISN24H

Almaraz II (Cáceres) – Nivel INES 0

26 de Noviembre de 2009

Arranque automático del sistema de ventilación de la Sala de Control debido a una señal no real de alta radiación en dicha sala. Esta incidencia no ha tenido repercusión en el estado de la planta y no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.

CORREO ELECTRÓNICO
prensa@csn.es

C / JUSTO DORADO, 11
CP. 28040 MADRID
TEL: 91-346 02 00
FAX: 91 -346 06 66