

ISN24H

Ascó I (Tarragona) – Nivel INES 0

06 de Noviembre de 2009

El titular de la central nuclear de Ascó I (Tarragona) ha comunicado que durante el proceso de subida de potencia de la planta se ha producido la salida de la diferencia de flujo axial durante unos 7 minutos. El titular ha iniciado el proceso de investigación de las causas del suceso y ha continuado con el procedimiento de subida de potencia. El suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.