

ISN24H

Ascó I (Tarragona) – Nivel INES 0

07 de Julio de 2009

Estando la central en parada por recarga, y durante la realización de una prueba de vigilancia, se ha producido el arranque de la ventilación de Sala de Control en modo recirculación por actuación no real de uno los transmisores de radiación de área, debido a una señal de pérdida de tensión en el exterior prevista en la prueba de vigilancia.