

ISN24H

Ascó I (Tarragona) – Nivel INES 0

30 de Septiembre de 2009

Arranque del generador diésel de emergencia del tren B como consecuencia de una oscilación de tensión en la red eléctrica de 110 kV de suministro exterior, de corta duración. No se produjo la conexión del generador a la barra de salvaguardias debido a la corta duración de la caída de tensión y la central, tras verificar el correcto funcionamiento del sistema, procedió a parar dicho generador. Este suceso, que no ha supuesto riesgo para las personas ni el medio ambiente, es común a ambas unidades.