

## ISN24H

### Ascó II (Tarragona) – Nivel INES 0

06 de Junio de 2009

---

Arranque automático del Generador Diésel B, ocasionado por una oscilación de tensión en la red eléctrica de 110 kV de suministro exterior, de una duración inferior a un segundo. Dicho arranque se ha producido conforme al diseño y tras verificar el correcto funcionamiento del sistema, se ha procedido a la parada del generador.