

ISN24H

Cofrentes (Valencia) – Nivel INES 0

13 de Febrero de 2009

La central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha notificado un arranque automático del Generador Diésel División III debido a una alteración en la línea eléctrica exterior por causas ajenas a la instalación. Tras restablecerse la normalidad en la línea eléctrica exterior y comprobar el correcto funcionamiento de los equipos y realizarse las correspondientes verificaciones, el titular ha procedido a parar manualmente el generador. El suceso no ha supuesto riesgo alguno para las personas ni el medioambiente.