

ISN24H

Sta. M^a de Garoña (Burgos) – Nivel INES 0

10 de Marzo de 2009

Se ha producido el arranque automático no programado del sistema de reserva de tratamiento de gases por aislamiento de la ventilación normal del edificio del reactor, como consecuencia de una señal no válida producida al desconectar simultáneamente las dos alimentaciones eléctricas de la lógica de aislamiento de grupos, debido a un error en el permiso de trabajo para la implantación de una modificación de diseño. El titular ha procedido a normalizar los sistemas. El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores ni para el medio ambiente.