

## ISN24H

### Sta. M<sup>a</sup> de Garoña (Burgos) – Nivel INES 0

26 de Agosto de 2009

---

El titular ha notificado la ausencia -durante tres horas- de la ronda de vigilancia periódica en la zona de baterías y cargadores, requerida al estar abierta una penetración como consecuencia de los trabajos para la instalación de una modificación en el sistema de ventilación. Nada más advertir la situación, se restableció dicha ronda de vigilancia horaria. En todo momento, los sistemas de protección contra incendios se mantuvieron operativos y el suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni el medio ambiente.