

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) – Nivel INES 0

20 de Diciembre de 2009

El titular notificó que, por error, no había realizado dentro del plazo requerido por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento la prueba trimestral de estanqueidad al cierre de dos válvulas de retención. Dicha prueba se efectuó con fecha de 21 de diciembre y resultado satisfactorio, y se comprobó que se habían realizado correctamente dichas pruebas en el resto de válvulas similares. Este hecho no ha tenido repercusión en el estado de la planta y no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.