

ISN24H

Almaraz I (Cáceres) – Nivel INES 0

02 de Noviembre de 2010

Ausencia de la documentación correspondiente a la revisión de las penetraciones de la Sala de Control en el listado de penetraciones sujetas a requisitos de vigilancia por Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF).