CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ISN24H

Almaraz II (Cáceres) – Nivel INES 0

02 de Noviembre de 2010

Ausencia de la documentación correspondiente a la revisión de las penetraciones de la Sala de Control en el listado de penetraciones sujetas a requisitos de vigilancia por Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF).

CORREO ELECTRÓNICO
prensa@csn.es

www.csn.es

C / JUSTO DORADO, 11
CP. 28040 MADRID
TEL: 91-346 02 00
FAX: 91 -346 06 66