

ISN24H

Almaraz II (Cáceres) – Nivel INES 0

04 de Febrero de 2010

El titular de la central nuclear de Almaraz II (Cáceres) ha comunicado que, al realizar una verificación solicitada por el CSN, ha encontrado que las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento admiten una tolerancia en los ajustes de la presión de apertura de las válvulas de seguridad del presionador y los generadores de vapor del 3% respecto al valor calculado en el Estudio de Seguridad de la central, cuando los análisis de dicho Estudio consideran una tolerancia del 1%. Mientras el titular rehace los análisis considerando la tolerancia del 3%, ha adoptado medidas compensatorias, como apoyar la capacidad de alivio de presión ante transitorios mediante la garantía de operabilidad de una válvula de alivio y una válvula de ducha del presionador. Este hecho no ha supuesto riesgo alguno para las personas ni el entorno y ha sido clasificado Nivel 0 en la Escala INES.