

## ISN24H

### Ascó II (Tarragona) – Nivel INES 0

14 de Mayo de 2010

---

El titular de la central nuclear de Ascó II (Tarragona) ha comunicado que, estando la planta en parada por recarga, la temperatura del circuito primario de la instalación se ha elevado aproximadamente en 5°C debido a la falta de caudal en el mismo durante 4 minutos. Esta situación se ha producido durante la realización de una prueba de la válvula de retención de la descarga en la que, por error, se ha parado manualmente el sistema de evacuación de calor residual del tren A, cuando el tren B estaba parado.