

## ISN24H

### Ascó II (Tarragona) – Nivel INES 0

28 de Mayo de 2010

---

Estando la central parada por recarga y durante una comprobación del estado del sistema de vigilancia de temperaturas de área, se detectó que el módulo de comunicaciones del mencionado sistema tenía sus dos alimentaciones fuera de servicio. Como consecuencia los datos de temperatura se encontraban fijos en un valor determinado. Las unidades de enfriamiento que controlan las temperaturas de las áreas sometidas a vigilancia, se mantuvieron en todo momento en servicio.