

## ISN24H

### Ascó II (Tarragona) – Nivel INES 0

29 de Junio de 2010

---

Aislamiento de la ventilación de la Sala de Control por una señal no real de uno de los dos analizadores de gases tóxicos del aire de entrada. El segundo canal permaneció en todo momento en valores normales. El titular ha procedido a alinear de forma automática los equipos y válvulas del sistema de aislamiento de la mencionada sala.