

ISN24H

Ascó II (Tarragona) – Nivel INES 0

29 de Octubre de 2010

Aislamiento de la ventilación de la Sala de Control por una señal no real de la instrumentación de vigilancia de radiación. La planta ha funcionado según diseño y el titular ha procedido a normalizar los equipos de ventilación de la mencionada sala.