

ISN24H

Cofrentes (Valencia) – Nivel INES 0

13 de Mayo de 2010

El titular de la central nuclear de Cofrentes ha comprobado que la instrumentación de nivel de uno de los depósitos de almacenamiento del Sistema de Control Líquido de Reserva sufría una desviación en la lectura del volumen del depósito, tanto en Sala de Control como en el indicador local, por lo que el volumen real en el depósito es inferior al especificado. Los sistemas de seguridad han funcionado correctamente y el titular ha corregido el volumen del depósito.