

ISN24H

Juzbado (Salamanca) – Nivel INES 0

02 de Junio de 2010

El titular de la fábrica de combustible de Juzbado ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que se ha detectado una deficiencia en la construcción de un nuevo montacargas durante los trabajos de reforma que se están llevando a cabo, ya que el diseño de la compuerta de este espacio disminuye sus prestaciones.