

## ISN24H

### Juzbado (Salamanca) – Nivel INES 0

12 de Enero de 2010

---

El titular de la fábrica de combustible de Juzbado ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que, debido a una sobretensión en la alimentación eléctrica se ha producido la activación no real de los detectores 2 y 3 del sistema de alarma de criticidad, en el Módulo de Adquisición de Datos. Paralelamente, el sistema de protección contra incendios ha registrado una señal de no disponibilidad de su bomba eléctrica. El titular ha procedido a la evacuación del personal que se encontraba en la instalación (268 personas), que se ha llevado a cabo con total normalidad. El suceso no ha provocado daños en los sistemas de seguridad, ni ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni el medio ambiente.