

ISN24H

Sta. M^a de Garoña (Burgos) – Nivel INES 0

06 de Julio de 2010

Mientras se realizaban trabajos de inspección y accionamiento de las válvulas manuales de aspiración de los sistemas de inyección de agua a baja presión y de rociado del núcleo desde el tanque de almacenamiento de condensado, el nivel del agua en la cámara de supresión aumentó hasta superar el valor establecido en las especificaciones técnicas de funcionamiento. El nivel fue restablecido mediante el arranque de una de las bombas del sistema del de inyección de agua a baja presión. Este transitorio no ha tenido repercusión en las personas ni en el medio ambiente.