

ISN24H

Vandellòs II (Tarragona) – Nivel INES 0

14 de Octubre de 2010

Actuación automática del sistema de ventilación de la sala de control por una señal no real de gases tóxicos. El titular ha procedido a analizar las razones de la actividad espuria del mencionado sistema.