

ISN24H

Vandellòs II (Tarragona) – Nivel INES 0

22 de Octubre de 2010

Durante actividades de inspección se ha detectado q un hueco pasamuros, ubicado en la barrera que separa las áreas de fuego del edificio de Refrigeración de Componentes, carece del sellado contraincendios necesario. Este suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.