

## ISN24H

### Almaraz II (Cáceres) - Nivel INES 0

20 de Julio de 2011

---

Actuación automática de los dos generadores diesel de emergencia de cada Unidad por baja tensión en las barras de salvaguardias debido a una oscilación en la red de alimentación eléctrica exterior. Este hecho, que aplica a las dos unidades, no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni en el medio ambiente.