

ISN24H

Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

22 de Junio de 2011

Incumplimiento de las Especificaciones de Funcionamiento al dejar sin verificar las actuaciones de unos relés y de sus respectivos contactos eléctricos durante pruebas funcionales de los canales de las barras eléctricas. Durante la última parada por recarga de combustible, se habían realizado las correspondientes comprobaciones de calibración de dichos canales. Este hecho, común a ambas unidades, no ha tenido impacto alguno en las personas ni en el medio ambiente