

ISN24H

Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

07 de Octubre de 2011

El titular de la central nuclear de Cofrentes ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que, estando la planta en parada por recarga, y durante el proceso de verificaciones de caudal en el Sistema de Reserva de Tratamiento de Gases, ha identificado una discrepancia entre la medición de la instrumentación portátil y la instrumentación fija. El titular ha procedido a calibrar correctamente la instrumentación fija, verificando su correcta medición. Este suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.