

ISN24H

Sta. M^a de Garoña (Burgos) - Nivel INES 0

19 de Mayo de 2011

Durante la realización de las pruebas asociadas a la parada por recarga de la planta se ha producido una señal no válida en los transmisores de nivel de la vasija que ha provocado a su vez la activación de parte de los grupos de aislamiento de la contención. Todos los sistemas han actuado de acuerdo con su diseño, y el suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores ni para el medio ambiente.