

## ISN24H

### Almaraz I (Cáceres) - Nivel INES 0

12 de Julio de 2012

---

El titular de la central nuclear Almaraz ha notificado una discrepancia en la operación del tanque de recarga tras analizar una experiencia operativa estadounidense, publicada por la Nuclear Regulatory Commission (NRC), mediante la cual se advierte de la inoperatividad de los tanque de diseño sísmico cuando son conectados con sistemas sin diseño sísmico. Este tanque, de diseño sísmico, se venía renovando periódicamente mediante el sistema de purificación, que no dispone de diseño sísmico, por lo que el titular ha procedido a mantener aislado el sistema de purificación hasta realizar un análisis detallado de cómo acometer en el futuro dicha operación.

El suceso que no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población o el medioambiente, es aplicable a las dos unidades.