

ISN24H

Almaraz II (Cáceres) - Nivel INES 0

07 de Diciembre de 2012

Por un error humano, el 7 de diciembre de 2012 no se realizaron las revisiones rutinarias de la instrumentación de la torre meteorológica. Estas comprobaciones, enmarcadas en las Exigencias de Vigilancia, han de llevarse a cabo diariamente, conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento.

El suceso no ha tenido consecuencias para la población ni para el medio ambiente..