

## ISN24H

### Ascó II (Tarragona)- Nivel INES 0

10 de Junio de 2012

---

Aislamiento de la ventilación de la sala de control (tren B) por una señal no real de gases tóxicos. Todos los sistemas actuaron correctamente y la planta se encuentra estable y operando con normalidad. Este suceso no ha tenido repercusión para las personas ni el medio ambiente.