CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ISN24H

Ascó II (Tarragona)- Nivel INES 0

10 de Junio de 2012

Aislamiento de la ventilación de la sala de control (tren B) por una señal no real de gases tóxicos. Todos los sistemas actuaron correctamente y la planta se encuentra estable y operando con normalidad. Este suceso no ha tenido repercusión para las personas ni el medio ambiente.

CORREO ELECTRÓNICO
prensa@csn.es

C / JUSTO DORADO, 11
CP. 28040 MADRID
TEL: 91-346 02 00
FAX: 91 -346 06 66