

## ISN24H

### Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

27 de Junio de 2012

---

Durante una prueba funcional de instrumentación de vigilancia de la radiación se produjo, debido a un error, el arranque automático de los dos trenes del sistema de tratamiento de gases de reserva. El titular paró el equipo y repitió la prueba con resultado satisfactorio. Este suceso no ha tenido impacto en las personas ni en el medio ambiente.