

## ISN24H

Sta. M<sup>a</sup> de Garoña (Burgos)- Nivel INES 0

28 de Junio de 2012

---

El titular de la central nuclear ha notificado que se ha producido la actuación del sistema de extinción por gas de la protección contra incendios, tras recibir dicho sistema una señal no real de actuación en una de las barras de alimentación eléctrica, debido a las altas temperaturas en la zona.