

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

30 de Abril de 2012

Durante unas tareas de mantenimiento de uno de los equipos, se produjo la activación automática del sistema de ventilación de la sala de control por una señal no real de gases tóxicos. Todos los sistemas actuaron correctamente y la planta se encuentra estable y operando con normalidad. Este suceso no ha tenido repercusión para las personas ni el medio ambiente.